



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "МеталлоФорм". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 601630, Владимирская область, Александровский район, поселок городского типа Балакирево, улица Заводская, дом 10, корпус 40, комната 218, Российская Федерация, Основной государственный регистрационный номер: 1163328070058, телефон: +7 (49244) 7-73-00, адрес электронной почты: sekretar@impulsgroup.ru

**в лице** Директора Андрианова Максима Валерьевича

**заявляет, что** Сосуды, работающие под избыточным давлением: баки мембранные расширительные торговых марок : "Wester", "Wester Premium", "BARUS", "EVAN", "uni-fitt", рабочая среда группы 2 (газы), 1-я и 2-я категории оборудования в соответствии с таблицей 2 Приложения №1 к ТР ТС 032/2013 согласно приложению №1

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4938-001-81549202-2007 "Баки мембранные расширительные для систем отопления и водоснабжения. Технические условия"

**Изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "МеталлоФорм"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601630, Владимирская область, Александровский район, поселок городского типа Балакирево, улица Заводская, дом 10, корпус 40, комната 218, Российская Федерация.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 7311 00 910 0, 7311 00 990 0, серийный выпуск

**Соответствует требованиям** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

**Декларация о соответствии принята на основании** Протокола испытаний № 85Н/3-27.06/18п от 27.06.2018 года, выданного Испытательной лабораторией "HARD GROUP" Испытательного центра "Certification Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ЦИЮ1 Схема декларирования: 1д

**Дополнительная информация** ГОСТ Р 52630-2012 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия". Условия и сроки хранения, срок службы согласно эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 22.07.2023 включительно**

  
(подпись)

М.П.

Андрианов Максим Валерьевич

(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ЯЮ01.В.00280**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 23.07.2018**



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ №1 лист 1**  
**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.ЯЮ01.В.00280**

Сосуды, работающие под избыточным давлением: баки мембранные расширительные торговых марок "Wester", "Wester Premium", "BARUS", "EVAN", "uni-fit", рабочая среда группы 2 (газы), 1-я и 2-я категории оборудования в соответствии с таблицей 2 Приложения №1 к ТР ТС 032/2013:

- баки мембранные расширительные горизонтальные серий WAO и WATH, вместимостью от 0,024 до 0,1 м3, максимальное допустимое рабочее давление 1,0 МПа; вместимостью от 0,024 до 0,0833 м3, максимальное допустимое рабочее давление 1,2 МПа; вместимостью от 0,024 до 0,0625 м3, максимальное допустимое рабочее давление 1,6 МПа; вместимостью от 0,024 до 0,04 м3, максимальное допустимое рабочее давление 2,5 МПа;

- баки мембранные расширительные вертикальные серий: WAV, WATV, WATH, BR-W, WRV, HIT, BR-H, вместимостью свыше 0,01 до 0,1 м3, максимальное допустимое рабочее давление 0,5 МПа, вместимостью от 0,008 до 0,1 м3, максимальное допустимое рабочее давление 1,0 МПа; вместимостью от 0,008 до 0,0833 м3, максимальное допустимое рабочее давление 1,2 МПа; вместимостью от 0,008 до 0,0625 м3, максимальное допустимое рабочее давление 1,6 МПа; вместимостью от 0,008 до 0,04 м3, максимальное допустимое рабочее давление 2,5 МПа, рабочая среда группы 2 (газы), 1-я и 2-я категории оборудования в соответствии с таблицей 2 Приложения №1 к ТР ТС 032/2013.

Заявитель



Андрианов Максим Валерьевич

(Ф. И. О. заявителя)